УТВЕРЖДАЮ
Директор школы _____Е.А. Веселова
Приказ № 196 от «19» ноября 2019г.

Принято на заседании совета школы
протокол № 07 от 19 ноября 2019 г.

Локальный акт №90
Инструкция о мерах пожарной безопасности муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 п.Селижарово разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования в новой редакции

Инструкция о мерах пожарной безопасности муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 п. Селижарово разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования в новой редакции

1. Общие положения

1.1. Каждый работник в МОУ СШ №2 п. Селижарово обязан знать и выполнять требования инструкции о мерах пожарной безопасности (правил).
1. 2. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, назначается приказом директора школы.
1.3. Лица, ответственные за противопожарное состояние, обязаны постоянно следить за соблюдением противопожарного режима, установленного настоящими правилами.
1.4. Директор МОУ СШ №2 п. Селижарово Веселова Е.А. обязана:
а) обеспечить выполнение настоящих правил и осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками и учащимися , принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;
б) организовать изучение настоящих правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками учреждения по программе. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение. Практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие;
в) установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончании занятий и работы учреждения;
г) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима арендующими организациями , если таковые имеются;
д) обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.
1.5. Невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, нормативных документов этой области, директором школы является нарушением требований пожарной безопасности.
1.6. Все вновь поступившие работники проходят вводный инструктаж по пожарной безопасности.Последующие инструктажи по пожарной безопасности проводятся не реже одного раза в полгода.Учет первичного, последующих инструктажей ведется в специальном журнале.
1.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:
1.7.1. обеспечить выполнение на вверенных им участках работы требований инструкции о мерах пожарной безопасности;
1.7.2. знать пожарную опасность здания;
1.7.3. знать правила использования имеющихся средств пожаротушения и обеспечивать их постоянную готовность к действию;
1.7.4. следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения.

2.Порядок содержания территории, здания и помещений

2.1.Учреждение перед началом учебного года должно быть принято соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.
2.2. Территория образовательного учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории .
2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории учреждения не допускается.
2.5. В многоэтажных зданиях образовательных учреждений классы (группы) детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа.
2.6. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.
2.7. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
2.8. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.
2.9. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.
2.10. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.
В период пребывания людей в здании двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек ,крючков и т.д.)
2.11. В помещениях, связанных с пребыванием детей , ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.
2.12.Здания образовательных учреждений должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы.
2.13. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвалах и цокольных помещениях не допускается.
2.14. В зданиях образовательных учреждений запрещается:
а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
д) забивать двери эвакуационных выходов;
е) применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;
ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;
з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
л) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

м) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня.Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;
н) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
о) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.
2.15. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения директора школы. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности.
2.16. Все здания и помещения образовательного учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
2.17 По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах , лабораториях и по окончании работы в других помещениях учителя, преподаватели, лаборанты и другие работники школы должны тщательно осмотреть помещение ,устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

3.Первичные средства пожаротушения

3.1. Образовательные учреждения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения.
3.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ.
3.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ:
а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
3.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию.
3.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
3.6. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
3.7. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.
3.8. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя образовательного учреждения.
3.9. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

4.Порядок содержания эвакуационных путей

4.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель учреждения обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

4.2. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.
4.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Руководителем учреждения, на объекте которого возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.
4.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
4.5. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель учреждения обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.
4.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
4.7. Руководитель учреждения обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
4.8. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
4.9. Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.
Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий.

5. Порядок проведения мероприятий с массовым пребыванием детей

5.1.Руководитель учреждения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и т.п.) обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
5.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на первом и втором этажах.
5.3. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.
5.4. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.
5.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ

6.1.При проведении окрасочных работ необходимо:
а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
б) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.
6.2. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию. Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих материалов.

7. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

7.1. Хранить на складе (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновения с воздухом и др.)
7.2. Ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
7.3. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.
7.4.Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метров.
7.5.Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.
7.6.Запрещается в помещении складов применять дежурное освещение, использовать электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
7.7.Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

8.Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

8.1.Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

9. Порядок эксплуатации электрооборудования

9.1.Запрещается**:**
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими элекроустановочными изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями) , предусмотренными конструкцией светильника;
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) , у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенные для проведения аварийных и других временных работ.

10. Порядок проведения огневых работ

10.1. При проведении огневых работ необходимо:
а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
б) обеспечить место поведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);
в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;
г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).
10.2.При проведении огневых работ запрещается:
а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
в)использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворимыми газами;
ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
10.3. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

11. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывоопасное состояние всех помещений учреждения

11.1. В случае возникновения пожара, действия работников учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц, должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, работников, их эвакуацию и спасение.
11.2. Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления) должен сообщить о пожаре по телефону 01, при этом назвать Ф.И.О., адрес объекта МОУ СШ №2 п. Селижарово: поселок Селижарово, улица Победы , дом 15.
11.3. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность директор школы или заместитель по безопасности, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).
11.4. Незамедлительно оповестить людей о пожаре, а случае автоматического несрабатывания АПС, привести в действие ручной извещатель АПС.
11.5. Директор школы или заместитель по безопасности обязан:
-проверить, поступил ли сигнал с АПС на пульт пожарной охраны;
-сообщить в пожарную часть о возникновении пожара.
11.6. Работникам учреждения при последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями директора школы или должностного лица, заменяющего его.
11.7. Необходимо открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в учреждении.
11.8. Педагоги, работающие с обучающимися , должны открыть все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать обучающихся согласно плану эвакуации из здания на безопасное расстояние от очага возгорания.
11.9. Произвести перекличку обучающихся по спискам и отчитаться ответственному лицу по эвакуации.

11.10. Звену пожаротушения приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда
пожарной команды.
11.11. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.
11.12. Ответственный за пожарную безопасность или дежурный администратор должен организовать отключение электросети, остановку системы вентиляции и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространению пожара.
11.13. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
11.14. До прибытия пожарной охраны командир звена пожаротушения осуществляет общее руководство по тушению пожара и обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.
11.15. Медсестра при необходимости вызывает к месту пожара медицинскую и другие службы.
11.16. Учителя осуществляют руководство эвакуацией детей.
11.17. Одновременно с тушением пожара ответственный за пожарную безопасность:
- организует эвакуацию и защиту материальных ценностей;
-организует встречу подразделений пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
-сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередных аварийно- спасательных работ сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных взрывчатых, сильнодействующих веществ.

12. При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо:

12.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.
12.2. Исключить условия способствующие возникновению паники.
12.3. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать- бег только усилит интенсивность горения.
12.4. В загоревшем помещении не нужно дожидаться пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека-дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу.
12.5. Выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения в здание работников и детей, где возник пожар.
12.6. При тушении пожара стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.
12.7. Воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
12.8. Покидая помещение, следует закрывать за собой все двери и окна.
12.9. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, работников.
12.10. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в школе -580 человек.

13. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности

13.1.Назначить ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за :
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение
(информирование) руководства и дежурных служб - **Федорова О.Н.;**
б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств – **Симоненкова О.Н., Петрова Т.Н., Цветкова Т.А.;**

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) - **Лебедева В.Г.**;
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) , остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания – **Бородин Ю.Ю.;**
д) прекращение всех работ в здании , кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара – **Пятаков Ю.Е**.;
е) удаление за пределы опасной зоны всех обучающихся и работников, не участвующих в тушении пожара – **Бородина М.В.;**
ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны – **Лебедева В.Г.;**
з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара – **Калинина В.Г.;**
и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – **Лифанова В.А.;**
к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара - **Иванова М.Н.;**
л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах – **Лебедева В.Г.;**
м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и сооружениях, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара – **Лебедева В.Г.;**
н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий , связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – **Бойков С.А.**

14. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных

14.1. Курение в школе и на ее территории запрещается согласно требований, предусмотренных Федеральным законом « Об ограничении курения табака».
14.2.Запрещается в школе и на ее территории применять открытый огонь, приносить, применять, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
14.3. Запрещается в помещениях школы и на ее территории устраивать свалки горючих отходов.
14.4.Запрещается на территории школы нахождение любого транспорта.
14.5. Заезд на территорию школы разрешен только транспорту по подвозу продуктов в школьную столовую, транспорту для вывоза мусора, в других случаях (подвоз мебели и т.д.) заезд транспорта возможен только с разрешения директора школы или его заместителя.